

LEDランプ仕様

既存照明											備 考
No.	階数	場所	高さ	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	
1	1F	ピロティ	<3.5		LED		DL	1	6	6	交換対象外
2	1F	ピロティ	<3.5	E26 防滴 φ250	EFD15	昼白色	屋外用ブラケット	1	1	1	
3	1F	風除室1	<3.5		LED		DL	1	3	3	交換対象外
4	1F	玄関・ホール	<3.5		LED		DL	1	8	8	交換対象外
5	1F	外来用男子トイレ	<3.5		LED		DL	1	5	5	交換対象外
6	1F	外来用女子トイレ	<3.5		LED		DL	1	5	5	交換対象外
7	1F	多目的トイレ	<3.5		LED		DL	1	1	1	交換対象外
8	1F	物入	<3.5		FHF16	昼白色	逆富士	1	1	1	
9	1F	事務室	<3.5	W220 ルーバー付き	FHF32	昼白色	埋込	2	9	18	
10	1F	事務室内給湯室	<3.5	W220 ルーバー付き	FHF32	昼白色	埋込	2	1	2	
11	1F	事務室内給湯室	<3.5		FL20	昼白色	キッチンライト	1	1	1	
12	1F	会議・研修室	<3.5	W220 ルーバー付き	FHF32	昼白色	埋込	2	13	26	
13	1F	職員用通路	<3.5		LED		DL	1	14	14	交換対象外
14	1F	洗濯室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	2	4	
15	1F	階段下物入	<3.5		FHF16	昼白色	逆富士	1	1	1	
16	1F	職員用男子トイレ	<3.5		LED		DL	1	5	5	交換対象外
17	1F	職員用女子トイレ	<3.5		LED		DL	1	6	6	交換対象外
18	1F	トイレ	<3.5		LED		DL	1	2	2	交換対象外
19	1F	職員休憩室	<3.5	和風	LED		シーリング	1	4	4	交換対象外
20	1F	職員休憩室	<3.5		FL20	昼白色	キッチンライト	1	1	1	
21	1F	職員休憩室 通路	<3.5		LED		DL	1	4	4	交換対象外
22	1F	職員休憩室倉庫	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	1	1	1	※平面図表示:(男子用ロッカー室)
23	1F	委託業者用事務室	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	1	2	2	※平面図表示:(女子用ロッカー室)
24	1F	準備室1	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	2	4	8	
25	1F	調理室	5.4	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	12	24	
26	1F	調理室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	11	22	
27	1F	調理室	<3.5		LED		フードライト	1	5	5	交換対象外
28	1F	和え物室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	9	18	
29	1F	アレルギー食調理室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	7	14	
30	1F	アレルギー食調理室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	片反射	1	2	2	
31	1F	アレルギー食調理室	<3.5	防滴	FL20	昼白色	片反射	1	1	1	
32	1F	焼き物・揚げ物・蒸物室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	8	16	
33	1F	焼き物・揚げ物・蒸物室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	片反射	1	4	4	
34	1F	野菜類下処理室	5.4	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	8	16	
35	1F	野菜類下処理室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	2	4	
36	1F	器具洗浄室1	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	3	6	
37	1F	器具洗浄室2	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	3	6	
38	1F	食品庫	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	1	2	2	
39	1F	計量室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	2	4	
40	1F	検収室	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	2	7	14	
41	1F	肉・魚下処理室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	8	16	
42	1F	肉・魚・卵類荷受室	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	2	2	4	イエローランプに器具交換
43	1F	廃棄物庫	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	1	1	1	イエローランプに器具交換

44	1F	野菜類荷受室	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	2	3	6	イエローランプに器具交換
45	1F	泥落し室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	2	4	
46	1F	プラットホーム1	3.6	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	4	8	
47	1F	倉庫	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	1	2	2	
48	1F	準備室2	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	2	5	10	
49	1F	準備室2	<3.5		LED		DL	1	6	6	交換対象外
50	1F	洗浄室	5.3		FHF32	昼白色	逆富士	2	30	60	
51	1F	洗浄室	5.3		FHF32	昼白色	逆富士	2	3	6	イエローランプに器具交換 プラットホーム3手前の3台のみイエローランプ
52	1F	プラットホーム3	4.4	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	4	8	
53	1F	消毒準備前室	5.4	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	2	4	
54	1F	消毒準備・配送室	<3.5	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	27	54	
55	1F	風除室2	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	2	3	6	イエローランプに器具交換
56	1F	プラットホーム2	<3.5		FHF32	昼白色	笠付	2	4	8	イエローランプに器具交換
57	1F	倉庫洗剤庫	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	1	1	1	
58	1F	運転手控室	<3.5		FHSC63	電球色	シーリング	1	1	1	
59	1F	ヤード	4.4	防滴	FHF32	昼白色	逆富士	2	4	8	
60	1F	ヤード	<3.5		LED		DL	1	1	1	交換対象外
61	1F	機械室	<3.5		FHF32	昼白色	笠付	1	8	8	
62	1F	階段	<3.5		FHF32	昼白色	逆富士	1	1	1	
63	2F	見学通路	<3.5		FHF32	電球色	間接照明	1	8	8	
64	2F	見学通路	<3.5		LED		DL	1	6	6	交換対象外
65	屋外	外壁	<3.5	E26 防滴 φ250	EFD15	昼白色	屋外用ブラケット	1	5	5	
66	屋外	外壁	<3.5	E26 破損 防滴 φ250	EFD15	昼白色	屋外用ブラケット	1	1	1	
67	屋外	外回り	4.5	E39	HF300	昼白色	街路灯	1	5	5	光源のみ交換
									333	535	総台数・総本数
									252	454	LED交換対象数

既にLEDとなっている箇所は交換対象外。最終的な数量・仕様は、業者の責任で確認を行うこと。