

別表

南那須庁舎照明器具清掃箇所及び数量

階	箇所名	規格			数量
1	執務室	A2	FL110W×1	2連結 下面開放	32
	客溜	A3	FL110W×1	3連結 下面開放	4
	風除室	F	FCL40W×1	直付	6
	通路	B2	FL40W×1	単体 埋込下面開放	7
	職員通用口	N	IL100W	下面開放	4
	職員通用口外	M	100W	パナホール球 バラストレス350	1
	当直室	K	FCL32W+32W		1
	〃	I	FL20W×1	ブラケット	1
	〃	B	FL40W×2	単体 埋込下面開放	1
	自販機コーナー	B2	FL40W×1	単体 埋込下面開放	4
	食堂	A4	FL110W×1	単体 埋込下面開放	6
	エントランスホール	M	100W	パナホール球 バラストレス350	3
	相談室(旧出納室)	A1	FL100W×2	単体 下面開放	1
	〃	A	FL100W×2	2連結 下面開放	1
	展示ホール	O	100W	ビーム球 下面開放	16
	エントランスホール	M	100W	パナホール球 バラストレス350	3

2	応接室	C FL40W×6	埋込	下面アクリル	2
	市長控室	C FL40W×6	埋込	下面アクリル	2
	執務室	C1 FL40W×4	埋込	下面アクリル	2
	〃	B2 FL40W×1	単体	埋込下面開放	2
	〃	A4 FL110W×1	単体	埋込下面開放	1
	〃	A2 FL110W×2	単体	埋込下面開放	25
	客溜	B2 FL40W×1	単体	埋込下面開放	10
	通路	B2 FL40W×1	単体	埋込下面開放	4
	小会議室	C3 FL20W×6	埋込	下面アクリル	10
	ブリッジ	M1 40W	ボール球	250	4
	東階段室	B2 FL40W×1	単体	埋込下面開放	1
	〃	J FL40W×1	ブラケット		1
	西階段室	B2 FL40W×1	単体	埋込下面開放	1
	〃	J FL40W×1	ブラケット		1
3	正副議長室	C FL40W×6	埋込	下面アクリル	2
	図書室	C1 FL40W×4	埋込	下面アクリル	1
	議員控室	C2 FL40W×2	2連結	下面アクリル	4
	第1委員会室	C2 FL40W×2	2連結	下面アクリル	3
	第2委員会室	C2 FL40W×2	2連結	下面アクリル	3
	執務室	A4 FL110W×1	単体	下面開放	2
	控室	A4 FL110W×1	単体	下面開放	1
	録音室	B FL40W×2	単体	埋込下面開放	1
	ロビー	C3 FL20W×6	埋込	下面アクリル	6
	東階段室	B2 FL40W×1	単体	埋込下面開放	1
	〃	J FL40W×1	ブラケット		1
	〃	T IL20Wガラスグローブ125×2	29組×1灯		1
	西階段室	J FL40W×1	ブラケット		1
	合 計				184