

番号	所 管 課	施 設 名	型 式	人 槽	数量(m ³)	点検仕様
その1						
1	総務課	旧七合中学校(校舎) 【中山226】	北研 沈殿分離曝気	90	12.4	点検4回／年 11条検査1回／年
			北研 三次処理	MT-5	5.14	
2		旧七合中学校(体育館) 【中山226】	ニッコー 沈殿分離曝気	25	4.84	点検4回／年 11条検査1回／年
			ニッコー 三次処理No.1	NSH-3	1.09	
			ニッコー 三次処理No.2	NSH-3	1.09	
3		旧向田小学校 【向田2187】	ニッコー 沈殿分離曝気	30	6.61	点検4回／年 11条検査1回／年
			ニッコー 三次処理	AB-3	3.88	
4	市民課	七合診療所(診療所) 【中山137-1】	ニッコー 沈殿分離曝気	50	9.09	点検4回／年 11条検査1回／年
			ニッコー 三次処理	NSH-7	2.64	
5		七合診療所(医師住宅) 【中山137-1】	担体流動生物濾過(合併)	5	2.112	点検4回／年 11条検査1回／年
6	農政課	オオムラサキ公園公衆トイレ 【大木須1733-3】	ニッコー 三次処理	NFP-25	19.465	点検4回／年 11条検査1回／年
7		国見公衆トイレ 【小木須344】	アムス 嫌気ろ床接触曝気	7	2.488	点検3回／年 11条検査1回／年
8	上下水道課	水道庁舎 【城東18-3】	ニッコー 沈殿分離曝気	30	4.52	点検4回／年 11条検査1回／年
			ニッコー 三次処理No.1	NK-SD-40	1.42	
			ニッコー 三次処理No.2	NK-SD-40	1.42	
9	商工観光課	龍門の滝観光駐車場 【滝196】	北研 分離接触曝気	80	10.9	点検4回／年 11条検査1回／年
			北研 三次処理	M-11	3.68	
10		滝水辺公園 【滝407】	ベスト 分離接触曝気	85	12.43	点検4回／年 11条検査1回／年
			ベスト 三次処理	ZA-10	8.02	
11	都市建設課	市営神長住宅 【神長752-1】	多室 散水ろ床	90	10	点検3回／年 11条検査1回／年
12	学校教育課	烏山小学校(校舎) 【愛宕台2800】	担体流動浮上濾過(合併)	140	56.77	点検26回／年 11条検査1回／年
13		烏山小学校(体育館) 【愛宕台2800】	流量調整型嫌気濾床 担体流動浮上濾過(合併)	21	10.99	点検4回／年 11条検査1回／年
14		境小学校(校舎) 【上境1404】	フジグリーン 沈殿分離曝気	100	19.9	点検4回／年 11条検査1回／年
			フジグリーン 三次処理	C-3	1.73	
15		境小学校(体育館)	ニッコー 沈殿分離曝気	25	4.84	点検4回／年 11条検査1回／年
			ニッコー 三次処理	NSH-4	1.28	
16		七合小学校 【谷浅見910】	ニッコー 分離接触全曝気(合併)	40	27	点検4回／年 11条検査1回／年
17		烏山中学校 【南1丁目2810】	担体流動浮上濾過(合併)	100	41.01	点検26回／年 11条検査1回／年
18		レインボーハウス 【上境240】	ニッコー 沈殿分離曝気	50	9.09	点検4回／年 11条検査1回／年
			ニッコー 三次処理No.1	NSH-7	2.64	
			ニッコー 三次処理No.2	NSH-7	2.64	
19	生涯学習課	烏山運動公園 【南1丁目497-2】	フジグリーン 沈殿分離曝気	75	9.18	点検4回／年 11条検査1回／年
			フジグリーン 三次処理	C-4	2.05	
20		大桶運動公園 【大桶1926】	ニッコー 分離接触曝気	20	3.99	点検4回／年 11条検査1回／年
			ニッコー 三次処理No.1	NSH-6	1.76	
			ニッコー 三次処理No.2	NSH-6	1.76	
			ニッコー 三次処理No.3	KL-1	1.4	