

浄化槽保守点検業務委託その2 仕様書

番号	所 管 課	施 設 名	型 式	人 槽	数量(m ³)	点検仕様
その2						
1	市民課	熊田診療所(診療所) 【熊田555】	担体流動生物濾過(合併)	15	5.612	点検3回／年 11条検査1回／年
2		熊田診療所(医師住宅) 【熊田555】	担体流動生物濾過(合併)	5	2.063	点検3回／年 11条検査1回／年
3	都市建設課	市営南大和久A団地 【南大和久452】	接触曝気(合併)	53	29.69	点検4回／年 11条検査1回／年
4		市営南大和久B団地 【南大和久418】	嫌気ろ床(合併) 生物ろ過	18	6.715	点検3回／年 11条検査1回／年
5	学校教育課	江川小学校 【下川井1001】	分離接触曝気 三次処理	100	23.552	点検4回／年 11条検査1回／年
6		学校給食センター 【大金120-1】	担体流動曝気方式	厨房排水、下水放流		点検12回／年 11条検査なし
7	生涯学習課	南那須B&G海洋センター 【岩子170】	分離曝気 四次処理	50	13.346	点検4回／年 11条検査1回／年
8		いきいき交流館 【岩子141】	嫌気ろ過接触(合併) 二次処理	8	4.95	点検4回／年 11条検査1回／年
9		南那須弓道場 【岩子141】	合併	10	4	点検4回／年 11条検査1回／年
10		スポーツ健康館 【藤田1181-85】	分離曝気 四次処理	25	7.421	点検4回／年 11条検査1回／年
11		緑地運動公園野球場 【藤田1181-85】	分離接触曝気 三次処理	80	13.395	点検4回／年 11条検査1回／年
12		緑地運動公園駐車場 【藤田1181-85】	分離接触曝気 三次処理	140	25.602	点検4回／年 11条検査1回／年
13		緑地運動公園多目的競技場 【藤田1181-85】	分離接触曝気 三次処理	50	8.476	点検4回／年 11条検査1回／年