

## 自家用電気工作物等保安管理業務委託その1 仕様書

No	所管課	施設名	設備容量 (kVA)	契約電力 (kW)	受電電圧 (V)	非常用発電装置 容量(kW)	太陽電池設備 容量(kW)	絶縁監視	点検周期	
1	総務課	烏山庁舎	200	85	6600	－		※1	※2	那須烏山市 中央1-1-1
2	総務課	旧向田小学校	100	25	6600	－		※1	※2	那須烏山市 向田2187
3	こども課	すくすく保育園	125	47	6600	－	10	※1	※2	那須烏山市 野上703-1
4	学校教育課	烏山小学校	475	143	6600	－	20	※1	※2	那須烏山市 愛宕台 2800
5	学校教育課	七合小学校	200	66	6600	－	10	※1	※2	那須烏山市 谷浅見 910
6	学校教育課	境小学校	172	51	6600	－		※1	※2	那須烏山市 上境 1404
7	学校教育課	烏山中学校	450	146	6600	－	10	※1	※2	那須烏山市 南1-2810
8	生涯学習課	烏山運動公園	180	123	6600	－		※1	※2	那須烏山市 南1丁目 13-12
	計									

### 【見積条件】

- ①※1・2 絶縁監視装置の設置があるときの点検周期は、月次点検については隔月1回以上、年次点検については年1回以上とする。
- ②委託料については、電気事業法に定められた点検基準に基づく「月次点検、年次点検及び電気事故発生時の事故応動費用」を含むものとする。
- ③太陽電池設備がある施設については、電気事業法に定められた「自主点検の範囲内での動作確認費用を上記②に加え計上」するものとする。
- ④点検完了後は、速やかに点検報告書を作成し、「所管課」へ提出すること。