水道水放射能測定結果(令和6年度)

※2013年4月から放射性ヨウ素(131)については、半減期が短いことから対象外とし、放射性セシウム(134,137)を検査対象とします。なお、管理目標値は放射性セシウム134,137の合計が10Bq/kgです。

下段(書き)検出下限値

採取日 試料名称(採取箇所)	2024/4/3 8:45			2024/4/17 9:55			2024/5/1 9:30			2024/5/22 9:50			2024/6/5 9:00			2024/6/19 14:52			2024/7/3 9:30			2024/7/17 10:45			2024/8/7 9:20			
	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計
南大和久浄水場									○	不検出 (0.56)	不検出 (0.74)	不検出 (-)																
境東浄水場													○	不検出 (0.71)	不検出 (0.86)	不検出 (-)												
大金台浄水場																	○	不検出 (0.63)	不検出 (0.75)	不検出 (-)								
向田浄水場																					○	不検出 (0.67)	不検出 (0.91)	不検出 (-)				
城東浄水場																					○	不検出 (0.75)	不検出 (0.68)	不検出 (-)				
小白井浄水場																									○	不検出 (0.75)	不検出 (0.68)	不検出 (-)
興野浄水場	○	不検出 (0.80)	不検出 (0.88)	不検出 (-)																								
三箇浄水場					○	不検出 (0.78)	不検出 (0.66)	不検出 (-)																				
境 浄水場									○	不検出 (0.60)	不検出 (0.84)	不検出 (-)																

採取日 試料名称(採取箇所)	2024/8/21 8:30			2024/9/4 9:30			2024/9/18 11:30			2024/10/2 9:10			2024/10/16 11:30			2024/11/6 9:30			2024/11/20 13:26			2024/12/4 11:42			2024/12/18 9:36			
	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計
南大和久浄水場													○	不検出 (0.81)	不検出 (1.00)	不検出 (-)												
境東浄水場													○	不検出 (0.68)	不検出 (0.71)	不検出 (-)												
大金台浄水場																	○	不検出 (0.56)	不検出 (0.55)	不検出 (-)								
向田浄水場																					○	不検出 (0.75)	不検出 (0.80)	不検出 (-)				
城東浄水場																					○	不検出 (0.74)	不検出 (0.83)	不検出 (-)				
小白井浄水場																									○	不検出 (0.90)	不検出 (0.81)	不検出 (-)
興野浄水場	○	不検出 (0.71)	不検出 (0.80)	不検出 (-)																								
三箇浄水場					○	不検出 (0.81)	不検出 (0.87)	不検出 (-)																				
境 浄水場									○	不検出 (0.75)	不検出 (0.82)	不検出 (-)																

採取日 試料名称(採取箇所)	2025/1/8 8:30			2025/1/22 9:45			2025/2/5 11:00			2025/2/19 8:55			2025/3/5 9:05			2025/3/12 10:00												
	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計	採取	セシウム-134	セシウム-137	合計
南大和久浄水場													○	不検出 (0.62)	不検出 (0.70)	不検出 (-)												
境東浄水場																	○	不検出 (0.71)	不検出 (0.94)	不検出 (-)								
大金台浄水場																	○	不検出 (0.78)	不検出 (0.61)	不検出 (-)								
向田浄水場																												
城東浄水場																												
小白井浄水場																												
興野浄水場	○	不検出 (0.61)	不検出 (0.98)	不検出 (-)																								
三箇浄水場					○	不検出 (0.61)	不検出 (0.69)	不検出 (-)																				
境 浄水場									○	不検出 (0.86)	不検出 (0.82)	不検出 (-)																