水質検査結果表（令和8年4月分）

那須烏山市

○水質基準項目　10項目（浄水）　**採水日**　令和8年4月15日　**天候**　曇り

番号	項目名	基準値	検査結果（浄水場名）								
			南大和久	三箇	小白井	大金台	城東	興野	向田	境東	境
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200mg/l以下	15	16	11	31	11	10	24	8	12
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8～8.6	6.9	7.6	7.5	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	6.7
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考　記号 < は、未満を表す

	気温		20.6	20.7	20.4	21.5	21.3	20.5	20.4	20.9	21.0
	水温		16.1	15.8	15.5	15.8	16.4	16.3	15.8	14.8	15.6
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3