水質検査結果表（令和8年4月分）

那須烏山市

○水質基準項目　10項目（浄水）　**採水日**　令和8年4月15日　**天候**　曇り

番号	項目名	基準値	検査結果（浄水場名）								
			南大和久	三箇	小白井	大金台	城東	興野	向田	境東	境
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200mg/l以下	15	16	11	31	11	10	24	8	12
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8～8.6	6.9	7.6	7.5	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	6.7
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考　記号 < は、未満を表す

	気温		20.6	20.7	20.4	21.5	21.3	20.5	20.4	20.9	21.0
	水温		16.1	15.8	15.5	15.8	16.4	16.3	15.8	14.8	15.6
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

水質検査結果表（令和8年5月分）

那須烏山市

○水質基準項目　9項目（浄水）　**採水日**　令和8年5月20日　**天候**　晴れ

番号	項目名	基準値	検査結果（浄水場名）								
			南大和久	三箇	小白井	大金台	城東	興野	向田	境東	境
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200mg/l以下	17	15	12	26	12	10	20	5	11
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8～8.6	6.8	7.6	7.5	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	6.7
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考　記号 < は、未満を表す

	気温		24.5	25.6	24.2	24.7	28.5	22.4	28.2	26.2	28.6
	水温		20.0	20.4	18.3	18.0	20.8	20.5	18.0	19.4	18.7
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3

水質検査結果表（令和8年6月分）

那須烏山市

○水質基準項目　29項目（浄水）　**採水日**　令和8年6月17日　**天候**　晴れ

番号	項目名	基準値	検査結果（浄水場名）								
			南大和久	三箇	小白井	大金台	城東	興野	向田	境東	境
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.1	1.0	0.9	1.1	1.9	2.1	0.8	2.4	2.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003	0.007	0.004	0.007	0.005	0.001	0.002	<0.001	0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006	0.015	0.008	0.016	0.010	0.002	0.004	<0.001	0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.003	0.005	0.002	0.007	0.003	0.001	0.002	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200mg/l以下	15	14	11	25	11	10	18	5	12
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	80	44	46	72	68	192	65	70	66
41	蒸発残留物	500mg/l以下	157	119	119	182	142	291	142	144	152
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	<0.3
48	pH値	5.8～8.6	6.8	7.5	7.5	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	6.7
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考　記号 ＜ は、未満を表す

	気温		22.9	24.2	23.3	25.4	26.0	24.0	25.6	27.2	27.1
	水温		21.7	21.8	19.8	19.7	23.2	21.5	19.3	19.3	20.4
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

水質検査結果表（令和8年7月分）

那須烏山市

○水質基準項目　9項目（浄水）　**採水日**　令和8年7月15日　**天候**　晴れ

番号	項目名	基準値	検査結果（浄水場名）								
			南大和久	三箇	小白井	大金台	城東	興野	向田	境東	境
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200mg/l以下	12	11	9	17	11	11	14	4	13
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.3
48	pH値	5.8～8.6	6.8	7.6	7.5	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	6.6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考　記号 < は、未満を表す

	気温		26.0	30.8	30.1	30.8	31.8	28.6	31.1	30.6	32.6
	水温		21.8	23.6	22.5	22.6	25.7	23.5	22.0	21.5	22.3
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3

水質検査結果表（令和8年8月分）

那須烏山市

○水質基準項目　9項目（浄水）　**採水日**　令和8年8月19日　**天候**　晴れ

番号	項目名	基準値	検査結果（浄水場名）								
			南大和久	三箇	小白井	大金台	城東	興野	向田	境東	境
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11	12	9	16	11	10	15	5	10
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3
48	pH値	5.8～8.6	6.8	7.6	7.4	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	6.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考　記号 ＜ は、未満を表す

	気温		26.4	27.5	29.8	29.3	32.8	28.7	32.6	31.2	33.2
	水温		23.8	25.4	24.0	24.6	26.2	25.4	23.8	24.0	24.7
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

水質検査結果表（令和8年9月分）

那須烏山市

○水質基準項目　51項目（浄水）　**採水日**　令和8年9月16日　**天候**　雨

番号	項目名	基準値	検査結果（浄水場名）								
			南大和久	三箇	小白井	大金台	城東	興野	向田	境東	境
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0	0.7	0.7	1.1	2.3	1.6	0.9	2.5	0.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	0.07	0.08	0.12	0.12	<0.06	0.10	<0.06	0.08
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.004	0.006	0.003	0.007	0.002	0.002	0.003	<0.001	<0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008	0.015	0.007	0.014	0.004	0.003	0.006	<0.001	0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001	0.004	0.002	0.003	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	0.011	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	14.2	12.7	11.9	17.2	12.0	9.5	17.0	7.2	11.4
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	8	9	8	11	11	9	12	4	10
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	78	42	46	80	77	187	75	66	81
41	蒸発残留物	500mg/l以下	168	117	124	183	150	261	162	120	161
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.6	0.4	<0.3	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.3	<0.3
48	pH値	5.8～8.6	6.8	7.4	7.3	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考　記号 < は、未満を表す

	気温		22.6	22.0	21.8	22.8	21.6	21.3	21.8	22.3	22.1
	水温		23.5	23.2	22.5	22.4	24.4	23.8	22.6	22.0	22.0
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

水質検査結果表（令和8年10月分）

那須烏山市

○水質基準項目　9項目（浄水）　**採水日**　令和8年10月21日　**天候**　曇り

番号	項目名	基準値	検査結果（浄水場名）								
			南大和久	三箇	小白井	大金台	城東	興野	向田	境東	境
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11	11	9	10	10	8	11	4	8
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8～8.6	6.9	7.6	7.4	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	6.6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

備考　記号 < は、未満を表す

	気温		21.5	21.0	20.6	19.7	22.4	20.6	20.5	21.0	22.4
	水温		20.8	21.2	20.2	20.8	22.0	21.7	20.7	20.6	21.0
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2